

## Nøgletal.

|                                       |                    | 1/1-14 - 31/12-14 | 1/1-15 - 31/12-15 | 1/1-16 - 31/12-16 | 1/1-17 - 31/12-17 | 1/1-18 - 31/12-18 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Antal forbrugere                      | Stk.               | 866               | 864               | 865               | 868               | 888               |
| Antal målere                          | Stk.               | 866               | 864               | 865               | 868               | 888               |
| Hovedledningsnet                      | km                 | 14,4              | 14,4              | 14,4              | 14,5              | 16                |
| Stikledningsnet                       | km                 | 21,7              | 21,8              | 22                | 22,1              | 23                |
| Spædevandsforbrug                     | m <sup>3</sup>     | 1346              | 1538              | 1942              | 977               | 1018              |
| Spædevandsforbrug pr. km. Ledningsnet | m <sup>3</sup> /km | 37,29             | 42,49             | 53,35             | 26,69             | 26,10             |
| Varmeproduktion ab værk               | MWh                | 20802             | 21734             | 22782             | 22540             | 23376             |
| Varmesalg ab værk                     | MWh                | 20226             | 20990             | 21866             | 22084             | 22545             |
| Solvarmeproduktion                    | MWh                | 3879              | 4179              | 4065              | 3704              | 4128              |
| Solvarmeproduktion                    | %                  | 18,65             | 19,23             | 17,84             | 16,43             | 17,66             |
| Varmeværkets Varme-og Elvirkningsgrad | %                  | 102,62            | 101,62            | 99,49             | 97,81             | 95,83             |
| Varmesalg an forbruger                | MWh                | 15657             | 16050             | 17080             | 17355             | 17665             |
| Varmesalg pr. forbruger               | MWh/forbr.         | 18,08             | 18,58             | 19,75             | 19,99             | 19,89             |
| Tab i ledningsnet                     | MWh                | 4577              | 4941              | 4872              | 4729              | 4880              |
| Tab i ledningsnet                     | %                  | 22,63             | 23,54             | 22,28             | 21,41             | 21,65             |
| Middel fremløbtemp.                   | °C                 | 70,4              | 69,8              | 68,74             | 68,89             | 72,4              |
| Middel returtemp.                     | °C                 | 34,1              | 33,1              | 33,31             | 33,22             | 33,21             |
| Tilsluttet opvarmet areal             | m <sup>2</sup>     | 147840            | 147503            | 148345            | 148981            | 149986            |
| Varmesalg pr. m <sup>2</sup>          | MWh                | 0,1059            | 0,1088            | 0,1151            | 0,1165            | 0,1178            |
| Antal graddage ( normalår 3112 )      | dage               | 2468              | 2641              | 2715              | 2706              | 2654              |
| Elproduktion ab værk                  | MWh                | 1981              | 1552              | 3183              | 4129              | 5719              |
| Elproduktion an net                   | MWh                | 1978              | 1543              | 3167              | 4122              | 5714              |
| Nettab                                | %                  | 0,15              | 0,58              | 0,50              | 0,18              | 0,08              |
| Elforbrug værk                        | kWh                | 224354            | 220897            | 230202            | 246377            | 247045            |
| Elforbrug pr. MWh varme ab værk       | kWh                | 11,09             | 10,52             | 10,53             | 11,16             | 10,96             |
| Gasforbrug motor                      | m <sup>3</sup>     | 421559            | 328557            | 674214            | 879139            | 1213828           |
| Gasforbrug Kedel                      | m <sup>3</sup>     | 1128802           | 770357            | 557629            | 796854            | 572743            |
| Gasforbrug i alt                      | m <sup>3</sup>     | 1550361           | 1098914           | 1231843           | 1675993           | 1786571           |
| Køb af el Elkedel                     | Mwh                | 1144              | 6493              | 8232              | 4797              | 6154              |
| Varmeproduktion Elkedel               | Mwh                | 1159              | 6412              | 8167              | 4847              | 6153              |